

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2019
 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi
 alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2019
 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to
 the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: AK 50500990 0001

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

GENERATORI SINCRONI Synchronous generators	GENERATORI ASINCRONI Asynchronous generators	GENERATORI STATICI FV Static generators PV	GENERATORI EOLICI FULL CONVERTER Full Power Wind Generators
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Costruttore
Manufacturer

Zhejiang Envertech Corporation Ltd
 24th Floor, Jintong Mansion, Center of Headquarters, Huangtang Block, DongCheng
 district, Yongkang City, Zhejiang Province 321300, P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

EVT300	EVT360	EVT560	EVT600	EVT660	EVT720	EVT800	EVT1200	EVT1400	EVT1500
300	360	560	600	660	720	800	1200	1400	1500
333	400	622	666	733	800	888	1333	1556	1667

Potenza Attiva Nominale
Nominal Power [W]
 Max. Potenza Apparente
Maximum Apparent Power
[VA]

Firmware release
Firmware

V1.04

Numero di Fasi
Number of phases
 Informazioni sulla batteria
Battery information

Monofase/ Single phase

N/A

Note
Remarks

Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale.
 The device is capable to limit the Idc to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
 Accrediation CNAS no.: L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN2184OC 001 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
 Having assessed the Test Files N. CN2184OC001 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2019 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"
 We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2019 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Validità della
Dichiarazione
Validity of the
Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.
 This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Zhejiang Envertech Corporation Ltd
Ms. Dong Xiange

Date : 20.04.2021
Our ref. : HCC 01
Your ref.: D.X.E

24th Floor, Jintong Mansion,
Center of Headquarters,
Huangtang Block DongCheng district
Yongkang City
321300 Zhejiang
P.R. China

Ref : AK Certificate of Conformity

Type of Equipment : Netz Gekoppelter PV-Wechselrichter
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : AK 50500990 0001
Report No. : CN21840C 001

Dear Ms. Dong Xiange,

We herewith confirm that a sample of the above mentioned technical equipment has been tested and was found to be in accordance with the relevant requirements.

Enclosed please find your Certificate of Conformity.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

With kind regards,

Certification Body


Weichun Li

CC: Zhejiang Envertech Corporation Ltd

Enclosure

证书的详细资料请登陆www.certipedia.com查阅,或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询